Hessisches Umweltinstitut Schöcke . Unger . Schmidt
Analytik . Beratung . Gutachten

Hessisches Umweltinstitut Schöcke . Unger . Schmidt GmbH & Co. KG
34320 Söhrewald
Stellbergstraße 1
Internet: www.iwau.de
Telefon: (0 56 08) 20 88
Telefax: (0 56 08) 42 00
E-Mail: soehrelabor@t-online.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-18766-01-00

Vorlage zur Veröffentlichung im Gemeindeblatt

Trinkwasserbeschaffenheit der Gemeinde Bad Emstal

Festgestellte Wasserhärte in Bad Emstal am 04.03.2026:

Ortsnetz	Gesamthärte °dH	**Härtebereich nach dem neuen Waschmittelgesetz**
Balhorn, Kita Spatzennest	10,0	**2**
Riede, Multifunktionshaus	11,7	**2**
Sand, Kita Hummelnest	11,6	**2**

Härtebereiche des Trinkwassers nach dem neuen Waschmittelgesetz vom 01.02.2007:

Gesamthärte in °dH	Härtebereich nach dem neuen Waschmittelgesetz
weniger als 8,4	1 (weich)
8,4 bis 14	2 (mittel)
mehr als 14	3 (hart)

Je nach Härtebereich wird vom Waschmittelhersteller die Dosierung des Waschmittels empfohlen. Je kleiner der Härtebereich, desto sparsamer kann das Waschmittel dosiert werden. Wir bitten Sie, dies bei der Einstellung Ihrer wasserverbrauchenden Haushaltsgeräte (Waschmaschine, Spülmaschine) zu berücksichtigen.

Söhrewald, 27.03.2026

HESSISCHES UMWELTINSTITUT
SCHÖCKE . UNGER . SCHMIDT

Unger, Diplom-Biologin
(Laborleiterin Mikrobiologie)